

Heinz Seiler

Von: Balak Michael <Michael.Balak@ofi.at>
Gesendet: Freitag, 02. September 2016 10:08
An: yus@strabag.com; g...
... m); Heinz Seiler

Betreff: Justizgebäude Salzburg - Prüfergebnisse Wirksamkeitsüberprüfung
Horizontalabdichtung vom 10.8.+11.8.2016

Anlagen: 417336-7_Justizgebäude
Salzburg_Prüfergebnisse_Wirksamkeitsüberprüfung Horizontalabdichtung_
20160810und20160811.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren !

Anbei die Prüfergebnisse. Die Wirksamkeit der Horizontalabdichtung ist an allen 7 Prüfstellen ausreichend gegeben.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Michael Balak

Leiter Bauwerkserneuerung

Geschäftsführer BPV

Allg. beeid. u. gerichtl. zert. Sachverständiger

Zivilingenieur für Bauwesen

T +43 1 7981601-600 Mobil: +43 664 3363389 F +43 1 7981601-530 michael.balak@ofi.at
Arsenal Objekt 213, Franz-Grill-Str. 5, 1030 Wien

OFI

Arsenal Objekt 213, Franz-Grill-Str. 5
1030 Wien

Brehmstraße 14a
1110 Wien

Viktor Kaplan-Str. 2/ Bauteil E
2700 Wiener Neustadt

Industriestraße 27a
2325 Himberg

Österreich

<http://www.ofi.at>

Eingetragener Firmensitz / Registered office: A-1030 Wien, Franz-Grill-Str. 5

Rechtsform / Legal form: GmbH / Ltd.

Firmenbuchnummer / Trade register No.: FN 230299a

Gerichtsstand / Place of jurisdiction: Wien (Vienna)

UID / VAT Identification No.: ATU 56534913

Dieses E-Mail ist vertraulich und kann rechtlich besonders geschützte Informationen beinhalten. Wenn Sie nicht der beabsichtigte Adressat sind, sondern dieses E-Mail irrtümlich erhalten haben, sind Sie nicht autorisiert, diese Nachricht oder die angeschlossenen Dateien zu lesen, zu drucken, zu speichern oder weiterzugeben. Wenn Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender per E-Mail und vernichten Sie dieses E-Mail sowie alle Kopien und angeschlossenen Dateien. Danke!

This e-mail is confidential and may contain privileged information. If you are not the intended recipient you are not authorised to read, print, save or disclose this message and its attachments. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies. Thank you!

Auftragsnr.: 417336-7

Objekt: Justizgebäude Salzburg

Prüfer: Morarri

Entnahmedatum: 10.08. + 11.08.2016

BK. Nr.	mtr. [g]	W-max [M-%]	mf. [g]	F [M-%]	Dkap [%]	mf. [g]	F [M-%]	Dkap [%]	mf. [g]	F [M-%]	Dkap [%]	mf. [g]	F [M-%]	Dkap [%]
Dauer			24 Std.			48 Std.			72 Std.			96 Std.		
19-1a	210,6	25,3	212,9	1,09	4,32	213,6	1,42	5,63						
19-1b	738,6	2,4	740,5	0,26	10,72	741,0	0,32	13,54						
19-2a	1173,0	2,4	1175,1	0,18	7,46	1175,5	0,21	8,88						
19-2b	630,0	2,4	631,4	0,22	9,26	631,7	0,27	11,24						
20-1a	486,8	25,3	491,0	0,86	3,41	491,3	0,92	3,66						
20-1b	611,5	25,3	615,0	0,57	2,26	615,4	0,64	2,52						
20-2a	537,5	25,3	539,5	0,37	1,47	539,7	0,41	1,62						
20-2b	420,3	25,3	421,2	0,21	0,85	421,2	0,21	0,85						
21-1a	365,9	25,3	367,6	0,46	1,84	367,6	0,46	1,84						
21-1b	280,0	25,3	281,8	0,64	2,54	281,8	0,64	2,54						
21-2a	327,4	25,3	329,9	0,76	3,02	330,2	0,86	3,38						
21-2b	368,2	25,3	370,8	0,71	2,79	370,9	0,73	2,90						
22-1a	326,2	25,3	328,6	0,74	2,91	329,6	1,04	4,12						
22-1b	256,2	25,3	259,2	1,17	4,63	259,3	1,21	4,78						
22-2a	449,8	25,3	460,6	2,40	9,49	461,7	2,65	10,46						
22-2b	406,8	25,3	412,2	1,33	5,25	412,8	1,47	5,83						
23-1a	162,1	25,3	162,9	0,49	1,95	163,0	0,56	2,19						
23-1b	462,2	25,3	463,5	0,28	1,11	463,5	0,28	1,11						
23-2a	659,1	25,3	672,6	2,05	8,10	674,3	2,31	9,12						
23-2b	660,8	25,3	680,1	2,92	11,54	681,4	3,12	12,32						
24-1a	997,0	2,4	1000,6	0,36	15,05	1001,2	0,42	17,55						
24-1b	1130,7	2,4	1133,0	0,20	8,48	1133,2	0,22	9,21						
24-2a	422,8	2,4	424,1	0,31	12,81	424,4	0,38	15,77						
24-2b	706,5	2,4	709,2	0,38	15,92	709,6	0,44	18,28						
25-1a	597,5	2,4	599,8	0,38	16,04	600,0	0,42	17,43						
25-1b	607,5	2,4	609,6	0,35	14,40	609,8	0,38	15,78						
25-2a	730,2	2,4	732,3	0,29	11,98	732,5	0,31	13,12						
25-2b	608,8	25,3	611,9	0,51	2,01	612,2	0,56	2,21						



A.Nr.:
 Topographie:
KELLERC
(Messprof

- FEUC
- DURC
- SALZI
- CH
- SL
- NI
- BERE
- UNDA

Legende:

